



作成者
 伊勢市船江1丁目8番41号
 K・測量設計事務所
 北野 進敏

工事名	敷地造成工事		
施工箇所名	伊勢市旭町 地内		
図面の種類	位置図		
縮尺	1:2500	図面番号	- /

建柱位置検討案

- ・支線の根開きは4.0m以上の確保が必要となります。
- ・区画の上空（境界付近）の一部を電線が通過する可能性があります。
- ・NTTと協議して、NTT柱になる可能性があります。

電線を金具で道路側へ突き出す

517092：開発に支障のため
建替要

既設電柱517091

本電柱のみ支線根開き2mといたします。

開発敷地外へ電柱・支線要。
第三者地権者への交渉が必要なため、交渉不調および時間を要する可能性有。

※開発敷地の所在地は、左図、右図にて示す。
(※電線は、図面に示す。)

凡例

○	電柱	○	支線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線
○	電線	○	電線

工 務 名	電柱位置検討
発 注 者 名	株式会社 〇〇〇
図 面 の 種 別	電柱位置検討図
尺 寸	A1(1/200) 縦横 2- /
製 図 者 名	